


Namysłów 28.05.2020r.

DŚ.I.9.2020.WK. ⁶¹⁷⁵.....



Dotyczy: Zapytania w sprawie „podziemnej stacji podnoszenia ciśnienia w sieci wodociągowej”
w miejscowości Żabiniec.

W odpowiedzi na zapytanie ZWiUK „EKOWOD” Sp. z o.o. informuje:

- ad.1. Inwestycja budowy stacji została zakończona, stacja pracuje i jest monitorowana.
ad.2. W chwili obecnej wykonywana jest analiza pracy sieci, mająca na celu optymalizację pracy stacji, ciśnienie zadane jest stopniowo zwiększane obecnie ciśnienie zadane na wyjściu ze stacji wynosi 5 bar. i jest stałe, utrzymuje je i kontroluje elektroniczny system sterowania. W raportach pracy stacji nie odnotowaliśmy niedotrzymywania ciśnienia zadanego, pomimo spadków ciśnienia na dopływie do stacji poniżej 1,5 bar.
Wykonaliśmy monitoring ciśnienia w sieci wodociągowej montując urządzenia rejestrujące całodobowo ciśnienie na końcówkach sieci, maksymalne ciśnienie na sieci wyniosło 4,8 bar, średnie ciśnienie wyniosło 3,8 bar, natomiast chwilowe minimalne ciśnienie wyniosło 2,7 bar. a więc spełnione zostały wszystkie normatywy wymagane dla zabezpieczenia ludności w wodę pobieraną do celów socjalno-bytowych mieszkańców.

Z poważaniem

Prezes Zarządu
Artur Masiowski

- Otrzymują:
1. Adresat
2. A/a